

URZĄD GMINY

99-417 Bolimów, ul. Łowicka 9
fax 46 838-03-86, tel. 46 838-03-05
NIP 836-15-38-156, RG.000535385

Bolimów, dnia 07.11.2016 r.


SUMAX Sp. z o.o.
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
ul. Dzielskiego 2
31-465 Kraków

Urząd Gminy w Bolimowie zleca naprawę następujących usterek:

1. Wymianę i kalibrację sondy typu pH-Elektrodem 201020/51-18-10-22-120 1837
2. Brak odczytu- zaniżanie dobowego odczytu ścieków sondy ultradźwiękowej EchoTREK-NIVELCO typ: STA-480-2
3. Brak odczytu na wyświetlaczu falownika typu Altivar 71 (18,5 kW- 25 HP) dmuchawy nr 1.
4. Rozszczelnienie zasilania pneumatycznego zaworu spustu ścieków dowożonych ze zbiornika zlewnego.

Należność uregulujemy po wykonaniu usługi.

Kontakt w przedmiotowej sprawie- p. Wiesław Słojewski, tel. 607-702-192

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

mgr Andrzej Czarnota