

Nasz znak: HS.9020.2.29.14.2023.SK
Dotyczy: wodociągu publicznego Humin

Skierniewice, dnia 1 września 2023 r.

Miasto i Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z późn. zm.),

w oparciu o sprawozdanie z badań Nr 845/202, 846/2023, 848/2023 z dnia 01.09.2023 r. prób wody pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej z punktów na sieci- Szkoła Podstawowa w Kęszycach, Kęszyce-Wieś 50 oraz Dom prywatny- Ziabki 15 w dniu 29.08.2023 r. z wodociągu Humin

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu w Huminie

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 1 (0;6) j.t.k. w 100 ml wody i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 210 (170;270) j.t.k. w 1 ml wody w próbce pobranej z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Kęszycach, Kęszyce-Wieś 50 oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 260 (210; >300) j.t.k. w 1 ml wody w próbce pobranej z punktu na sieci Dom prywatny- Ziabki 15

oraz

nakazuje:

- 1. w terminie do dnia 29 września 2023 r.** doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym- tj. liczby bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h z wodociągu publicznego Humin do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2. w terminie do dnia 29 września 2023 r.** utrzymywać jakość wody zgodną § 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, *Escherichia coli* i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,
- 3. niezwłocznie powiadomić odbiorców** zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Huminie **o warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przegotowaniu,**
- 4. w terminie do dnia 8 września 2023 r.** poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach wpłynęły sprawozdania z badań Nr 845/202, 846/2023, 848/2023 z dnia 01.09.2023 r. prób pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z punktów na sieci- Szkoła Podstawowa w Kęszycach, Kęszyce-Wieś 50 oraz Dom prywatny- Ziąbki 15 z wodociągu Humin, w których stwierdzono wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 1 (0;6) j.t.k. w 100 ml wody oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości odpowiednio 210 (170;270) i 260 (210;>300) j.t.k. w 1 ml wody.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Huminie jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.


POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
3. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Skierniewicach
mgr inż. Justyna Łukasik