



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 24 marca 2026 r.

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Skierniewicach  
z dnia 24 marca 2026 r.  
 skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Kolonii Woli Szydłowieckiej zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Kol. Wola Szydłowiecka, Wola Szydłowiecka, połowa wsi Kol. Bolimowska-Wieś, Joachimów Mogiły, Bolimowska Wieś, Ziąbki, fragment miej. Humin (od Kol. Woli Szydłowieckiej do Szkoły w Huminie), wschodnia część Bolimowa stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. ponadnormatywną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

**Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Justyna Łukasik  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
/podpisano elektronicznie/

Podpis elektroniczny 2026-03-25  
zweryfikowano w dniu .....

Wynik weryfikacji: ważny / nieważny /  
brak możliwości weryfikacji

Czytelny podpis  
sporządzającego wydruk:



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice  
+48 46 833 46 00  
psse.skierniewice@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15